

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze (cmentarz „nowy”) etap II - Zadanie I: rowy odwadniające.**  
Nr nadany przez Zamawiającego IZP-Z.271.52.2015.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

**PYTANIE NR 2**

„Na rysunkach studni SR1, SR2, SR3 opisano je jako nietypowe o średnicy FI2000 natomiast w opisie czytamy, że zaprojektowano je jako typowe o średnicy FI1500. Proszę o uściślenie jakie wycenić”.

**ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 2**

Na rysunkach studnie SR1, SR2, SR3 są opisane jako typowe o średnicach 2m.

**PYTANIE NR 3**


„Na rysunku SR1\_PZT –Rowy, można odczytać długość zarurowania Rowu RA przy parkingu wynoszącą 129,8 mb (od studzienki SR5 do SR1)+ ok 10mb (od SR5 do Wyl.4) natomiast w SIWZ-ie oraz w opisie długość regulacji ul. Strumykowej wynosi 153mb. Podobnie sytuacja z odcinkiem od studni SR1 do Wyl.1, który na PZT ma długość 50m a w SIWZ-ie wpisano ok. 81 mb. Proszę o wyjaśnienie skąd biorą się różnice”.

**ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 3**

Długości należy sprawdzać z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU, regulacja WZDŁUŻ ULICY STRUMYKOWEJ na odcinku 81m w lewo (do ujścia kolejnego rowu RA-9) pkt 3.1 OPISU PROJEKTU WYKONAWCZEGO dotyczy umocnienia rowu na odcinku 20m i oczyszczenia rowu do wylotu rowu RA-9 od strony cmentarza i na odcinku 153m w prawo 18m przed wpustem w tym 10m umocnionego rowu wg dokumentacji i 8m czyszczenia rowu w celu UDROŻNIENIA ODPŁYWU.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 29.09.2015 r. (pytanie nr 1 i odpowiedź) zostały opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra pod linkiem: <http://bip.jeleniagora.pl/tenders/content/2270>.

  
.....  
Mariola Jakubów  
Przewodniczący Komisji Przetargowej