



Klimatyzator typu Split

Jednostka wewnętrzna ze sterownikiem przewodowym
Wydajność chłodnicza min 2,0kW, max - 2,5 kW
Podłączenie ciecz / gaz - ø 6,35 mm / ø 9,5 mm
Jednostka zewnętrzna usytuowana na dachu buynku

Jednostka wewnętrzna ze sterownikiem przewodowym
instalacji klimatyzatora - jednostka naścienna

LUK MEDIA PROJEKT
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

Projektant:	mgr. inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08		Data: 08.2015r.
Asystent:				Stadium: PB
Zadanie:	Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Okrzei 10 w Jeleniej Górze (działka nr 19/6 obręb nr 0028, 28NE)			Skala: 1:100
Inwestor:	Urząd Miasta Jelnia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra			Nr rys.: 9
Tytuł rys.:	RZUT PIWNIC I PARTERU – INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej