

IZP-Z.271.58. 5 .2015

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Jeleniej Górze przy Pl. Ratuszowym 58 - przybudówka ratusza.**
Nr nadany przez Zamawiającego IZP-Z.271.58.2015.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 9

„Czy oferta ma obejmować układ sterujący natężeniem oświetlenia?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 9

Przedmiot zamówienia obejmuje układ sterujący natężeniem oświetlenia - montaż ściemniaczy w ilości 29 szt., oprawa przystosowana do płynnej regulacji strumieniem świetlnym 1:100%.

PYTANIE NR 10


„Czy istnieje możliwość obejrzenia zamontowanych już w Urzędzie Miasta opraw oświetleniowych, w celu dostosowania wizualnego naszej oferty do już istniejących?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 10

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania wykonawców.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 13.10.2015 r. zostały opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra pod linkiem: <http://bip.jeleniagora.pl/tenders/content/2383>

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.


.....
Mariola Jakubów
Przewodniczący Komisji Przetargowej