

Jelenia Góra, 12 marca 2024 r.

PA.0003.18.2024



Pan  
Hubert Papaj  
Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
Pl. Ratuszowy 58  
58-500 Jelenia Góra

W odpowiedzi na interpelację z dnia 28 lutego 2024 r. i postawione w niej pytania, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

1. W odpowiedzi na pytanie dot. sposobu realizacji zapisów PFU dotyczących obudowy i wyciszenia komory sprężarkowej agregatu chłodniczego, informuję, że wyciszenie agregatu polegało na wykonaniu zewnętrznej obudowy całego agregatu zgodnie z zapisami PFU i dokumentacji projektowej. Ponadto Wykonawca zadbał o montaż agregatu chłodniczego, na który złożyły się elementy, które emitują obniżoną wartość hałasu.
2. W odpowiedzi na pytanie dot. sposobu realizacji zapisów PFU dotyczących instalacji kanalizacji deszczowej odwadniającej połacie dachowe budynku, informuję, że zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze został ograniczony odbiór ilości wód opadowych do wartości 10l/s, co zostało uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Z poważaniem,

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
Jerzy Łuźniak

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Biuro Rady Miejskiej
3. a/a

