

Jelenia Góra, 18 marca 2024 r.

PA.0003.26.2024



Pan
Rafał Piotr Szymański
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Jeleniej Góry

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 7 marca 2024 r. dotyczące funkcjonowania windy w Muzeum Przyrodniczym informuję, że w 2023 roku powierzchnia dźwigu została pokryta folią ochronną redukującą promieniowanie UV, co spowodowało obniżenie temperatury w szybie windy (pomiaru są robione 3 razy dziennie), a tym samym dało możliwość naprawy innych elementów. Oklejenie windy zostało sfinansowane ze środków PFRON w ramach projektu grantowego „Barwny świat ptaków bez barier”.

Następnym etapem jest naprawa klimatyzacji, w związku z tym w lutym 2024 została przeprowadzona jej diagnostyka, po przeprowadzonej diagnostyce nastąpiła wycena naprawy oraz elementów, które zostaną wymienione. Trwają rozmowy z odrębną firmą, która po naprawie w/w elementów przystąpi do naprawy mechanicznych elementów windy.

2 powierzenie
PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

Sprawę prowadzi:
Wioleta Basta
75- 75 - 463- 73
wbasta@jeleniagora.pl

Do wiadomości:

1. Pan Wojciech Chadży, Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry
2. Biuro Rady Miejskiej Jeleniej Góry

