

Jelenia Góra, 21 marca 2024 r.

PA.0003.31.2024



Pan  
Józef Rypiński  
Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry

W odpowiedzi na interpelację z dnia 8 marca 2024 r. i postawione w niej pytania, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

1. W trakcie pierwszej jak i drugiej awarii, żaden element konstrukcji hali nie uległ uszkodzeniu. W pierwszym przypadku pękła linka naciągowa, która to linka została wymieniona przez Wykonawcę w dniu 30.12.2023 r. W drugim przypadku, podczas podmuchów wiatru, nastąpiło odspojenie spawu do naciągu plandeki, co było następstwem wysunięcia się rurki naciągowej z poszycia dachu. Wykonawca opracował Program Naprawczy, który został wdrożony. Kluczowym elementem naprawy było zastąpienie wszystkich stalowych elementów naciagowych (rur) innym rozwiązaniem, dzięki czemu obecnie już nie ma żadnych elementów stalowych służących do naciągu.
2. W załączeniu przesyłam kopie korespondencji zgłaszanych awarii przez Miasto Jelenia Góra do Wykonawcy lodowiska.
3. Zamawiający – Miasto Jelenia Góra nie zlecało wykonania ekspertyzy technicznej lodowiska przy ul. Kilińskiego 12 w Jeleniej Górze.



PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
Jerzy Łuźniak

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Biuro Rady Miejskiej
3. a/a

Sprawę prowadzi:  
Ewa Michmiel  
tel. 75 75 49 891  
emichmiel@jeleniagora.pl



**Temat:** Fwd: Pismo w sprawie wyłączenia z użytkowania lodowiska przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze

**Nadawca:** Regina Łukawska <rlukawska@jeleniagora.pl>

**Data:** 2023-12-29, 13:48

**Adresat:** dariusz stolarczyk <dariusz.stolarczyk@termycieplickie.pl>, "milosz.sajnog serwer1342964.home.pl" <milosz.sajnog@termycieplickie.pl>

**Kopia:** Łukasz Durka <lukasz.durka@termycieplickie.pl>, Monika Trojan <mtrojan@jeleniagora.pl>, Jerzy Zębik <jzezik@jeleniagora.pl>, Damian Kostka <dkostka@jeleniagora.pl>, emichmiel@jeleniagora.pl

Dzień dobry,

informuję, że na Wniosek Wykonawcy lodowiska, Miasto Jelenia Góra decyduje o zamknięcie obiektu w dniu dzisiejszym (29.12.2023 r) do odwołania, na skutek stwierdzonych usterek. W załączeniu pismo Wykonawcy.

z poważaniem Regina Łukawska

--

--- Treść przekazanej wiadomości ---

**Temat:** Pismo w sprawie wyłączenia z użytkowania lodowiska przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze

**Data:** Fri, 29 Dec 2023 13:42:54 +0100

**Nadawca:** Tomasz Pisarek <tomasz.pisarek@allescool.com.pl>

**Adresat:** 'Regina Łukawska' <rlukawska@jeleniagora.pl>, 'Ewa Michmiel' <emichmiel@jeleniagora.pl>, 'Łukasz Durka' <lukasz.durka@termycieplickie.pl>

**Kopia:** [jacek.stempin@allescool.com.pl](mailto:jacek.stempin@allescool.com.pl)

Dzień dobry

W załączniku pismo w sprawie użytkowania.

Z poważaniem

mgr inż. Tomasz Pisarek

Dyrektor Naczelny

tel: 570 230 762

\* e-mail: <mailto:tomasz.pisarek@allescool.com.pl>  
[tomasz.pisarek@allescool.com.pl](mailto:tomasz.pisarek@allescool.com.pl)

BEOLINI Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 28

63-600 Kępno

\* tel./fax: 62 78 218 09

---

Załączniki:

pismo w sprawie użytkowania 29.12.2023.pdf

88,1 KB



**BEOLINI**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Przemysłowa 28, 63-600 Kępno  
KRS 0001069933

NIP 6192059557, REGON: 526986755  
Tel. +48 603 789 781

Urząd Miasta Jelenia Góra  
Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

Kępno, dn. 29.12.2023 r

Termy Cieplickie  
Ul. Park Zdrojowy 5, 58-560 Jelenia Góra

Pismo nr 29/12/2023/LJG


Dot.: Obiektu zaplecza z halą nad lodowiskiem przy ul. Kilińskiego 12 w Jeleniej Górze

Niniejszym w związku z powyższymi informacjami dotyczącymi usterki na obiekcie lodowiska w Jeleniej Górze. informujemy, że do czasu jednoznacznego określenia zakresu usterki i jej usunięcia, mając na względzie ewentualne zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników, przedmiotowy obiekt musi zostać wyłączony z użytkowania.

Jednocześnie informujemy, że aktualnie trwają prace weryfikacyjne usterkę, a w dniu jutrzejszym planowane jest podjęcie prac naprawczych.

Z poważaniem

DYREKTOR NACZELNY

  
mgr inż. Tomasz Pisarek

**Temat:** Fwd: Termy Cieplickie Spółka z.o.o. - zgłoszenie usterki elementów poszycia dachu na lodowisku.

**Nadawca:** Ewa Michmiel <emichmiel@jeleniagora.pl>

**Data:** 2024-01-25, 09:07

**Adresat:** Radoslaw Zagaja <radoslaw.zagaja@allescool.com.pl>, Tomasz Pisarek <tomasz.pisarek@allescool.com.pl>

**Kopia:** Renata Kwiatek <rkwiatek@jeleniagora.pl>, kszailewska-wrona@jeleniagora.pl, "robert.grzeskowiak serwer1342964.home.pl" <robert.grzeskowiak@termycieplkie.pl>

Dzień dobry,

przekazuję zgłoszenie użytkownika w związku z awarią na lodowisku.

Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie.

Pozdrawiam,  
Ewa Michmiel

--- Treść przekazanej wiadomości ---

**Temat:**Termy Cieplickie Spółka z.o.o. - zgłoszenie usterki elementów poszycia dachu na lodowisku.

**Data:**Thu, 25 Jan 2024 09:04:20 +0100 (CET)

**Nadawca:**robert.grzeskowiak serwer1342964.home.pl

[robert.grzeskowiak@serwer1342964.home.pl](mailto:robert.grzeskowiak@serwer1342964.home.pl)

**Adresat:**[emichmiel@jeleniagora.pl](mailto:emichmiel@jeleniagora.pl) <emichmiel@jeleniagora.pl>

**Kopia:**[rkwiatek@jeleniagora.pl](mailto:rkwiatek@jeleniagora.pl) <rkwiatek@jeleniagora.pl>,  
[tomasz.pisarek@allescol.com.pl](mailto:tomasz.pisarek@allescol.com.pl) <tomasz.pisarek@allescol.com.pl>

Dzień dobry.

Termy Cieplickie Spółka z.o.o. informuje, że wyniku silnego wiatru zostały zerwane linki naciągu poszycia dachowego co spowodowało poluźnienie poszycia a następstwem było wysunięcie się luźnej konstrukcji, metalowej rury o długości ok 2,5 m. Informujemy, że element konstrukcji spadł bezpośrednio na tafle lodowiska tuż po zamknięciu i wyprowadzeniu ludzi.

Zgłaszamy, o pilną naprawę uszkodzonych elementów oraz dokonanie odbioru całej konstrukcji pod kątem dopuszczenia jej do użytkowania publicznego przez inspektora nadzoru oraz złożenia oświadczenia na piśmie, iż konstrukcja nie zagraża zdrowiu i życiu przebywającym na lodowisku klientom oraz pracownikom.

Z poważaniem

Robert Grześkowiak  
Główny Specjalista ds. Technicznych  
tel. 885-151-675



ul. Park Zdrojowy 5, 58-560 Jelenia Góra  
NIP 611-272-70-06, REGON 021897376  
**+48 75 75 46 914 | robert.grzeskowiak@termycieplickie.pl**  
**www.termycieplickie.pl**