



Jelenia Góra, 17 lipca 2015r.

GK.0003.25.2015
do OK.003.82.2015.VII

a/e

**Pan
Ireneusz Łojek**

**Radny Rady Miejskiej
Jeleniej Góry**

BIURO
RADY MIEJSKIEJ
JELENIJ GÓRY

Data wpływu *22.07.2015* / *FBM/15*

Załączniki

Podpis *MZ*

Szymon Teniecki Łojek

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na XII sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry w dniu 30.06.2015r., w sprawie problemu obniżonego ciśnienia wody w budynkach przy ul. Jana Kiepury nr: 49, 51, 53, 59, 61, 63, 65 i przy ul. Tadeusza Sygietyńskiego 15, 17 w Jeleniej Górze informuję, co następuje.

W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze powołano zespół, który pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. Służby techniczne zajmują się problemem od momentu otrzymania pierwszych zgłoszeń od mieszkańców. Analizowane są parametry uzyskiwanego ciśnienia wody w poszczególnych obszarach, na przyłączach do nieruchomości, w mieszkaniach. Instalowane są dodatkowe przyrządy pomiarowe, wykonywane jest czyszczenie i wymiana przyłączy wody. W przedmiotowej sprawie PWiK „Wodnik” Sp. z o.o. podjęło następujące działania:

1. Sprawdzono stan istniejących zasuw na przyłączach wodociągowych do budynków przy ul. Jana Kiepury 53, 59, 65.
2. Sprawdzono istniejące węzły wodomierzowe w budynkach przy ul. Jana Kiepury 47, 49, 51, 53, 59, 61, 63, 69.
3. Zamontowano urządzenie do monitoringu ciśnienia wody w budynku przy ul. Jana Kiepury 61.
4. Zabudowano odpowietrznik na istniejącej sieci wodociągowej w rejonie ulic Konstytucji 3-go Maja i Wiejskiej.
5. Rozpoczęto procedurę przetargową na awaryjną wymianę sieci wodociągowej w rejonie ulic Józefa Elsnera, Michała Ogińskiego, Grażyny Bacewicz.
6. Dokonano przeglądu wszystkich zasuw odcinających na sieci wodociągowej tranzytowej.
7. Podjęto decyzję o zakupie i montażu na istniejącej sieci wodociągowej przed zbiornikiem Wzgórze Dębowe elektromagnetycznej zasuw regulacyjnej.
8. Zamontowano urządzenie do monitoringu ciśnienia w sieci.
9. Podjęto decyzję o przebudowie węzłów zasuwowych w rejonie skrzyżowania ulic Grażyny Bacewicz – Tadeusza Sygietyńskiego oraz Grażyny Bacewicz – Al. Jana Pawła II przy hydroforni wody w ul. Grażyny Bacewicz.
10. Wytypowano kolejne miejsca do zabudowy odpowietrzników na sieci wodociągowej w rejonie Osiedla Zabobrze III.

Podjęte dotychczas działania, oprócz przejściowej poprawy ciśnienia wody, nie doprowadziły

do kompleksowego rozwiązania problemu. Spółka korzysta z nowoczesnego oprogramowania tzw. modelu hydraulicznego, który ułatwia zdiagnozowanie problemów występujących na sieci. Zakłada się, że podejmowane działania przyniosą spodziewane efekty w terminie do 15 sierpnia br.

Ponadto informuję, że Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. jest w stałym kontakcie z Zarządcami ww. budynków i Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”.

2 *powie mi*

Z up. PREZYDENTA MIASTA
JELENIEJ GÓRY
Jerzy Łuzniak
Zastępca Prezydenta Miasta

Do wiadomości:

1. Pan Leszek Wrotniewski Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Wydział Organizacyjny i Kadr.
3. WGK - aa.

Sprawę prowadzi:
Marta Małeńska
tel.: 75 75 46 241