

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa podziemnego gniazda na segregowane odpady komunalne w Jeleniej Górze - część I - ul. Bankowa dz. nr 58/4.**

Nr nadany przez Zamawiającego IZP-Z.271.04.2016.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 1

Czy warunki nr MZDiM/D-3/7889/15 z dnia 02.12.2015r. uchylają wymogi warunków MZDiM/D-3/7049/15 czy też oba dokumenty należy traktować jako obowiązujące?

Przykładowo pierwszy z dokumentów nakazuje Wykonawcy „usunięcie istniejących gazonów”, zaś drugi dokument nie mówi nic o usuwaniu gazonów.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający na stronie BIP pod adresem: <http://bip.jeleniagora.pl/tenders/content/3896> zamieścił jedynie warunki Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów z dnia 02.12.2015 r., znak pisma: MZDiM/D-3/7889/15, zatem ten dokument jest wiążący w odniesieniu do przedmiotowego postępowania.

PYTANIE NR 2

Czy jako krawężnik okalający nawierzchnię utwardzoną mamy przyjąć kostkę granitową ciętą? Czy też ma to być np. krawężnik granitowo surowo łupany?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2.

Jako krawężnik należy przyjąć kostkę granitową ciętą.

PYTANIE NR 3

W warunkach MZDIM (załącznik do dokumentacji przetargowej) widnieje zapis „Nawierzchnię chodnika wykonać z kostki granitowej ciętej z górną powierzchnią płomieniowaną grubości 15 cm ...” Proszę o informację, czy chodzi o kostkę 15x15x15 góra płomień plus boki cięte, czy też o kostkę w pasach szerokości 15 cm ciętych z płyt grubości 15 cm do przelupania na 15x15x15?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki granitowej ciętej o wysokości 15 cm, szerokości 15 cm i o długości ok. 25 cm, z tym że góra kostki płomieniowana.

PYTANIE NR 4

Prosimy podać dokładniejsze informacje dotyczące tego, z jakiego materiału należy przebudować obramowanie drzewa przyległego do projektowanego gniazda.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Obramowanie przyległego drzewa wykonać z kostki granitowej ciętej o wymiarach 15x15x15 cm, górna powierzchnia płomieniowana.

PYTANIE NR 5

Nigdzie nie znalazłam informacji na temat zasad współpracy wykonawcy z podwykonawcami. W jaki sposób rozwiązać tą kwestię gdybyśmy chcieli skorzystać z usług podwykonawców?

W specyfikacji znalazłam zapis związany z wykonaniem zadania przez kilku wykonawców i nie wiem jak to rozumieć bo zazwyczaj 2 Wykonawców z czego jeden jest pełnomocnikiem tworzy konsorcjum firm a jak mamy rozumieć wykonanie zadania przez kilku wykonawców.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5

Zgodnie z zapisami umowy (§ 11) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Współpraca Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcami odbywa się na zasadach ustalonych we własnym zakresie.

Zamawiający żąda jednak aby Wykonawca zatrudniając podwykonawców stosował zapisy § 11 umowy. Zamawiający nie zastrzegł w SIWZ wykonania kluczowego zakresu części zamówienia przez Wykonawcę.


PYTANIE NR 6

Zwracam się zapytaniem czy w przypadku koniecznych prac konserwatora zabytków, zamawiający pokryje koszty, które nie będą przewidziane w złożonej ofercie?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6

W przypadku zaistnienia koniecznych do przeprowadzenia prac konserwatorskich, Zamawiający w ramach odrębnej umowy zleci, w stosownym trybie, wykonanie tychże prac, temu Wykonawcy, który będzie posiadał stosowne uprawnienia.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.



Mariola Jakubów
Przewodniczący Komisji Przetargowej