

IZP.271.16.5.2016

wg rozdzielnika

### WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

**Budowę siłowni zewnętrznej na części działki nr 1/2 obręb Cieplice IV przy ul. Orlej 12 w Jeleniej Górze w zakresie nawierzchni i oświetlenia dla ETAPU II.**

Nr nadany przez Zamawiającego IZP.271.16.2016

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

„Czy kostka betonowa (o powierzchni do wykonania 132 m<sup>2</sup>) ma być zastosowana pod parking, czy z przeznaczeniem chodnikowym? Czy w ofercie zamieścić również wycenę obrzeży betonowych?”

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Nawierzchnię utwardzoną o powierzchni 132 m<sup>2</sup> należy wykonać z kostki betonowej o przeznaczeniu chodnikowym.

Wykonawca winien w cenie oferty uwzględnić cenę obrzeży betonowych.

**Pytanie nr 2:**

„Jaką życzą sobie Państwo grubość nawierzchni żwirowej (212 m<sup>2</sup>)?”

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Grubość nawierzchni żwirowej, zgodnie z projektem budowlanym wynosić powinna 30 cm;

cyt.: „Nawierzchnię wykonać z dwóch warstw: podsypka z piasku o frakcji 0,2 – 2 mm o grubości 10 cm i żwiru (bez frakcji pyłowych iłowych) o ziarnistości 2 do 8 mm i grubości 20 cm.”

**Pytanie nr 3:**

„Jaką kostkę betonową życzą sobie Państwo do schodów terenowych (4 m<sup>2</sup>)?”

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Schody terenowe winny zostać wykonane z kostki betonowej jak powierzchnia utwardzona, o której mowa w odpowiedzi na pytanie 1.

**Pytanie nr 4:**

„Ilu metrów balustrady dotyczy zapytanie? Czy balustrady mają być ze stali kwasoodpornej?”

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zapytanie dotyczy:

- balustrady rampy (mierzonej w rzucie) o łącznej długość: 39,3 m
- balustrady schodowej (mierzonej w rzucie) o łącznej długości: 5,0 m.

Zgodnie z projektem budowlanym: Balustrady schodów i pochylni należy wykonać z rur stalowych fi 50 mm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz sprostowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

p. o. NACZELNIKA  
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych  
Tomasz Kowalczyk