0.10 Pomieszczenie gospodarcze 52,03m²

0.11 Kotłownia 36,42m²

0.12 Wc 11,54m²

0.13 Korytarz 5,5m²

0.14 Natryski 10,88m²

0.15 Pomieszczenie gospodarcze 11,63m²

0.16 Pomieszczenie gospodarcze 16,90m²

0.17 Korytarz 11,74m²

0.18 Korytarz 23,77m²

0.19 Korytarz 54,09m²

pom. gospodarcze

0.9 Pomieszczenie gospodarcze 16,53m²

0.7 Toalety 17,21m²

0.6 Toalety 2,88m²

0.5 Toalety 3,06m²

0.8 Korytarz 8,2m²

0.4 Toalety 17,30m²

0.3 Pomieszczenie gospodarcze 38,77m²

0.2 Pomieszczenie gospodarcze 18,04m²

0.20 Pomieszczenie gospodarcze 9,44m²

0.1 Konserwatorium 59,86m²

Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5e do Interkom–u windy od centrali telefonicznej w serwerowni na parterze

HDGs 3x1,5mm2 do przyciku p.poż (kierunek parter)

HDGs 3x2,5mm2 do centrali oddymiającej na II piętrze

Sygnalizator akustyczny

Przycisk przewietrzania

Przycisk oddymiania

bednarka FeZn 30x4mm dla potrzeb uziemienia szybu windowego

Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5e do Interkom–u windy od centrali telefonicznej w serwerowni na parterze

Miejsce zasilania maszynowni (tablicy zasilająco–sterującej) przewód typu YDYżo 5x6mm2 z tablicy TG

Istniejąca główna tablica TG do przebudowy wg schematu

Przewód YDYżo 5x6mm2

Połączenie z istniejącym uziomem otokowym

Zasilanie siłownika klapy oddymiającej przewodem HDGs 3x1,5mm2 z centrali oddymiającej

uziom fundamentowy FeZn 30x4mm

AW

oprawa z modułem awaryjnym Z czujnikiem zmierzchowym IP65

TELEFONICZNE

LUK MEDIA PROJEKT
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

Projektant:	mgr. inż. Krzysztof Leszczyński	198/DOŚ/15	
Asystent:			

Zadanie:	Budowa zewnętrznego dźwigu windowego dla budynku położonego przy ulicy Okrzei 10 w Jeleniej Górze (działka nr 19/6 obręb nr 0028, 28NE)
Inwestor:	Urząd Miasta Jelnia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58–500 Jelenia Góra
Tytuł rys.:	RZUT PIWNIC – PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Data: 02.2016r.
Stadium: PW
Skala: 1:100
Nr rys.: 1/IE

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej