

IZP-Z.271.07.8.2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników – część II – roboty budowlane.**

Nr nadany przez Zamawiającego IZP-Z.271.07.2016.

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164) Zamawiający uzupełnia odpowiedzi na pytania, które zostały udzielone w dniu 19.04.2016 r.

Pytania i odpowiedzi zostały przesłane Wykonawcom i umieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra pod linkiem: <http://bip.jeleniagora.pl/tenders/content/4155>

PYTANIE NR 6

W opisie technicznym zapisano że Projekt budowlany nie obejmuje swym zakresem działki nr 7 (obręb 0030, AM8) - obręb wiaduktu kolejowego w km 1+593,00, na PZT PW zaznaczono zakres działki nr 7 do wykonania robót. Prosimy o podanie czy w obrębie wymienionej działki nr 7 (obręb 0030, AM8) należy pozostawić istniejąca nawierzchnie bitumiczną?

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 6

Na nawierzchni w obrębie działki nr 7 (obręb 0030, AM8) przewidziane są prace o charakterze mieszczącym się w granicach bieżących remontów nawierzchni, które będą niezbędne wobec czasowego dopuszczenia dla ruchu kołowego po przedmiotowym odcinku pojazdów o masie rzeczywistej powyżej 8 ton.

PYTANIE NR 13

Zgodnie z rys. M7 występuje kolizja skrajni kolejowej z wiaduktem. Czy Zamawiający posiada stosowne uzgodnienie z właścicielem linii kolejowej na występowanie wspomnianej kolizji? Jeżeli tak, to prosimy o jego udostępnienie.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 13

Przebudowa obiektu polega na poszerzeniu obiektu i zwiększeniu jego nośności. Projekt nie przewiduje żadnych prac związanych z istniejącą konstrukcją nawy środkowej i naw bocznych za wyjątkiem czyszczenia i wykonania nowych spoin. Zakres prac przy przebudowie wiaduktu drogowego został uzgodniony ze wszystkimi spółkami grupy PKP.

Zamawiający zamieszcza na stronie BIP pod linkiem: <http://bip.jeleniagora.pl/tenders/content/4155> uzgodnienie z PKP PKL S.A. (plik: Pyt_13_Uzgodnienia PKP.pdf)

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Mariola Jakubów

.....
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ