h=309

205 Zaplecze sceny 20,87m²

h=341

204b Pomieszczenie pomocnicze 36,24m²

h=342

204 Jeleniogórski klub kobiet aktywnych 23,49m²

204a Jeleniogórski klub kobiet aktywnych 35,19m²

Pomieszczenie pomocnicze

203 „Patron" Pomieszczenie biurowe 21,92m²

h=345

202a Pomieszczenie biurowe 23,90m²

Towarzystwo Pomocy Brata św. Alberta

202 Pomieszczenie biurowe 15,09m² h=345

202b Pomieszczenie pomocnicze 14,49m² h=344

h=356

206 Widownia+scena 129,91m²

h=355

207 Korytarz 103,47m²

23 Pomieszczenie pomocnicze 7,05m²

201 Pomieszczenie biurowe 65,85m²

h=352

Sygnalizator akustyczny

Przycisk przewietrzania

Przycisk oddymiania

Projektowana centrala oddymiania, zasilana przewodem HDGs 3x2,5mm2 z przed gł. wyłącznika prądu

C.ODDYMIANIA

C.ODDYMIANIA

przekaźnik czasowy

EI60

LSP – system rur PVC zasysających powietrze w szybie windowym (system wyposażony w czujnik zasysający)

Zasilanie siłownika klapy oddymiającej przewodem HDGs 3x1,5mm2 z centrali oddymiania

RZUT DACHU

LUK MEDIA PROJEKT
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

Projektant:	mgr. inż. Krzysztof Leszczyński	198/DOŚ/15	
Asystent:			
Zadanie:	Budowa zewnętrznego dźwigu windowego dla budynku położonego przy ulicy Okrzei 10 w Jeleniej Górze (działka nr 19/6 obręb nr 0028, 28NE)		
Inwestor:	Urząd Miasta Jelnia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58–500 Jelenia Góra		
Tytuł rys.:	RZUT II PĘTRA i DACHU – PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		

Data: 02.2016r.
Stadium: PB
Skala: 1:100
Nr rys.: 4/IE

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej