


## A - A




UWAGI:

1. Stosować elementy studni wykonane z betonu C40/50.
2. Do łączenia elementów stosować uszczelki i zaprawę.
3. Przejścia rur przez ścianę studzienki wykonać z zastosowaniem przejść szczelnych.
4. W gruntach nawodnionych izolować wszystkie ściany zewnętrzne.
5. Spoiny wewnętrzne zatrzeć zaprawą na gładko.
6. Pozostałe wymagania wg opisu technicznego i specyfikacji.

SANGAZ

**PRACOWNIA PROJEKTOWA**
**INŻYNIERII SANITARNEJ I GAZOWNICTWA SANGAZ**
**ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GÓRA**

| | | |
|---|---|---|
| TEMAT: | **"Naprawa wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek "** | NR UMOWY: |
| ZADANIE: | Rzeka Bóbr - wylot Nr 27 w km 210 + 990. Montaż urządzeń podczyszczających oraz remont wylotu. | |
| STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY | SKALA: |
| TYTUŁ RYSUNKU: | Studnia betonowa D1200 do poboru prób. | - |

| STANOWISKO | IMIĘ i NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS | NR PROJEKTU: |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | mgr inż. Halina Łukaszewska | 3/98/JG | 01.2013 | | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Anna Wolska | 113/DOŚ/07 | 01.2013 | | NR RYS.: 4 |
| KOORDYNATOR | Karolina Misztal | | 01.2013 | | |
| ASYSTENT | Amelia Jarosz | | 01.2013 | | |