

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 889 12 00
fax: +48 75 752 43 70
jeleniagora@tauron-dystrybucja.pl

1006466204



Jelenia Góra 2016-04-05

Sygnatura: TD/OJG/OMD/2016-04-05/1006465630/0000001

PHU KAMA
Ryszard Rzońca
ul. Daszyńskiego 16f
58-533 Mysłakowice

UB nr **OMD/LB/58/2016**

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze

Odpowiadając na Pana wniosek dot. projektu przebudowy ul. Wyczółkowskiego informuję, że uzgadniam zakres przebudowy z następującymi uwagami:

1. Na załączonej mapie geodezyjnej orientacyjnie wskazano istniejące linie kablowe średniego (SN) i niskiego napięcia (nN) zlokalizowane w obrębie projektowanej inwestycji.
2. Zwracam uwagę na występowanie w całym obszarze inwestycji, gęstej elektroenergetycznej sieci kablowej. Ponadto, nie można wykluczyć możliwości przebiegu niezainwentaryzowanych, czynnych linii kablowych własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze.
3. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań przebudowywanej ulicy z ww. urządzeniami należy zachować normatywne głębokości zagłębienia kabli zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
4. Na istniejące kable nN i SN będące w kolizji poprzecznej z projektowaną siecią zaprojektować i założyć dwudzielne rury osłonowe wychodzące 0,5 m poza projektowany pas drogowy.
Należy stosować: dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, a dla kabli SN rury o średnicy minimum 160 mm koloru czerwonego.
5. W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań, dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze.
6. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2,0 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla nN.
7. Wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu Jelenia Góra (kontakt Pan Marcin Schlietzke tel. 75 889 1220), a następnie zgłosić w celu odbioru robót zanikowych.

Dodatkowo informuję, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne lub teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze.

Ważność niniejszego uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Za wykonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z aktualnym cennikiem. Faktura zostanie przesłana odrębnie.

z poważaniem

Sprawę prowadzi:

Leszek Brzostowski tel. 75 75 30 650
leszek.brzostowski@tauron-dystrybucja.pl

Załączniki:

Mapa z uzgodnieniem – szt. 3

Do wiadomości:

1. Adresat,
2. a/a.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Leszek Brzostowski

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel.: +48 12 261 10 00
fax: +48 12 261 10 01
kontakt@tauron-dystrybucja.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wplacony): 511 925 759,22 zł

www.tauron-dystrybucja.pl