

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 05.05.2016 r. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Ptasia 2-3.

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.) i Zarządzeniem nr 0050.1890.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Góra z późn. zm. uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: **G-D.6630.132.2016.**

Przedmiot narady:

PZT - Przebudowa ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna	Obręb	Arkusze	Działki
M. Jelenia Góra	0018 JELENIA GÓRA 1	6	445/3
M. Jelenia Góra	0040 40	1	102/8, 124/2, 131/1, 132/1, 134/30, 135, 147, 150, 152/15, 22/2, 82/2, 86, 87/25, 92
M. Jelenia Góra	0041 41	1	4, 6/1

Wnioskodawca: PHU KAMA
ul. Daszyńskiego 16 f, 58-533 Mysłakowice

Stanowiska uczestników narady:

Geodeta Miasta Maria Matuszewska , Osoba reprezentująca: Sławomir Tęcza

Bez uwag.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, Osoba reprezentująca: Piotr Dyła

Bez uwag.

Urząd Miasta JG WAUiB Referat Budownictwa, Osoba reprezentująca: Michał Stanek

Bez uwag.

Telefonia Dialog sp. z o.o. , Osoba reprezentująca: Krystian Wateha

Obowiązuje opinia robocza – załącznik do narady koordynacyjnej nr 132/2016 z dnia 12.05.2016 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o., Osoba reprezentująca: Ryszard Karbownik

Bez uwag.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Zakład w Zgorzelcu, Osoba reprezentująca: Jan Purzycki

Obowiązuje uzgodnienie – zgTJ-uzg/071/JP-05/06/2016 z dnia 06.06.2016 r.

ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. , Osoba reprezentująca: Tadeusz Szymko

Inwestor oraz wykonawca powiadomią z 7 dniowym wyprzedzeniem o rozpoczęciu przebudowy ul. Wyczółkowskiego. W trakcie wykonywania zadania wszystkie kolizje z sieciami ciepłowniczymi muszą być odebrane przez przedstawiciela ECO Jelenia Góra sp. z o.o. potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, Osoba reprezentująca: Robert Kania

Bez uwag.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, Osoba reprezentująca: Leszek Brzostowski

Na całym obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowana jest gęsta sieć czynnych elektroenergetycznych linii kablowych nN oraz SN. Z uwagi na okres czasu w którym ww. sieci były budowane, nie można wykluczyć wystąpienia linii kablowych, które nie zostały zainwentaryzowane i nie są znane ich trasy.


Plan zagospodarowania terenu uzgadniam pod warunkami:

- Zachowania normatywnych odległości, w miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych sieci z istniejącymi kablami nN i SN.
- W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań, dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze.
- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2,0 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli nN i SN.
- Na istniejące kable nN i SN będące w kolizji poprzecznej z projektowaną siecią zaprojektować i założyć dwudzielne rury osłonowe: dla kabli nN o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, dla kabli SN o średnicy minimum 160 mm koloru czerwonego wychodzące 0,5 m poza projektowaną oś obiektu liniowego.
- Dokładne położenie istniejących linii kablowych należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).
- W terminie minimum 30 dni przed przystąpieniem do prac budowlanych, należy bezwzględnie wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. o objęcie nadzorem służb energetycznych Oddziału w Jeleniej Górze Region Jelenia Góra (kontakt Pan Marcin Schlitzke tel. 75 889 1520).
- Wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Oddziału w Jeleniej Górze Region Jelenia Góra (kontakt jw.), a następnie zgłosić w celu odbioru robót zanikowych.

Orange Polska S.A. , Osoba reprezentująca: Marek Jawornicki

Obowiązuje załącznik do protokołu nr 291/16 z dnia 5 maja 2016 r.

Ł up. PREZYDENTA MIASTA


Sławomir Tęcza
STARSZY SPECJALISTA

.....
(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przyłączy podlegają ponownemu uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej.
2. Stosownie do przepisów prawa budowlanego projekt należy opracować geodezyjnie uwzględniając normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektów budowlanych.

3. Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego należy wykonywać przed ich zakryciem.
4. Prace ziemne w pobliżu istniejących sieci należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem ich właścicieli. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
5. Kopie niniejszego odpisu wraz z załącznikami należy przekazać jednostce wykonawstwa geodezyjnego, która będzie wytyczać sieci i obiekty w terenie.

