

IZP-Z.271.14.2.2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze.**
Nr nadany przez Zamawiającego IZP-Z.271.14.2016.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

PYTANIE NR 1

„Proszę o doprecyzowanie postępowania, proszę podać jakie przyjęliście założenia świetlne, to znaczy ile lumenów na 1 wat ponieważ posiadamy w ofercie 100 lumenów na 1 W jak również 125 lumenów 1 W na rok 2017 wprowadzamy 140 lumenów 1 W i jaki obszar ma oświetlać. Oraz oprawa stylowa czy nowoczesna.

W myśl wprowadzonej ustawy o efektywności energetycznej”.


ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1

Minimalny strumień źródeł w oprawach powinien być:

- dla opraw 55W nie mniejszy niż 113lm/W przy sprawności układu optycznego nie mniejszej niż 84%;
- dla opraw 107W nie mniejszy niż 121lm/W przy sprawności układu optycznego nie mniejszej niż 87%;
- dla oprawy 51W nie mniejszy niż 125lm/W przy sprawności układu optycznego nie mniejszej niż 83%.

Należy zamontować nowoczesne oprawy.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.



Mariola Jakubów

Przewodniczący Komisji Przetargowej