

**„Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń technicznych
w obiekcie Termy Cieplickie – usuwanie wad zakres II”**

Tom III.A. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń technicznych w obiekcie Termy Cieplickie w ramach usuwania wad.

Roboty budowlane dotyczą wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w następujących pomieszczeniach:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Wymiennikownia | -1.03, |
| 2. Pomieszczenie techniczne | -1.07, |
| 3. Wentylatornia | -1.10, |
| 4. Stacja uzdatniania wody | -1.11 i -1.12, |
| 5. Podbasenie | -1.22. |

Roboty należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w Projekcie Wykonawczym Uzupełniającym Instalacji Wentylacji oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.

2. Wykonanie robót budowlanych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- a) montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,
 - b) zapewnienie kompletnego oznakowania obiektu, stref i innych elementów wymagających oznakowania w trakcie prowadzenia robót,
 - c) przeprowadzenie rozruchu mechanicznego oraz technologicznego (polegającego na typowej pracy całego systemu w okresie minimum 2 dni).
Pozytywny wynik rozruchu technologicznego będzie podstawą do podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót.
 - d) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji oraz konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji stanowiskowych, BHP i ppoż.,
 - e) przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji, konserwacji i napraw wykonanego układu wentylacyjnego,
 - f) przekazanie Zamawiającemu instalacji do użytkowania po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót,

UWAGA!

W czasie prowadzenia robót obiekt Termy Cieplickie nie zostanie zamknięty.

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgadniania z Użytkownikiem obiektu, terminów i warunków wszelkich wyłączeń i postojów wynikających prowadzonych robót budowlanych przewidzianych umową, mogących powodować utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu.

Załączniki:

1. Projekt Wykonawczy Uzupełniający Instalacji Wentylacji opracowany w kwietniu 2016 r. przez Biuro Projektowe MWM Sp. z o.o. z/s w Gliwicach (44-100), ul. Grottgiera 35.
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.