

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Marcin Zawila



Jelenia Góra, 11 października 2016r.

OK.0003.308.2016.VII

Pan
Dawid Jezierski

Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry



Szymon Tenc *Kołodziej*

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28.09.2016r. w sprawie fetoru z kanalizacji na Placu Piastowskim w rejonie Długiego Domu informuję, co następuje.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w czerwcu 2015 r. przeprowadziło kontrole na pisemny wniosek Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o. Grupa PGU dotyczący uciążliwej emisji zapachowej wydobywającej się z kanalizacji na ul. Piotra Ściegiennego. Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że do kolektora kd500 w ul. Piotra Ściegiennego odbierającego wody opadowe z kd 300 z ul. Cervi wpięta jest również kanalizacja sanitarna z Pawilonu Edward (budynek należący do Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o.), która stanowi bezpośrednią przyczynę uciążliwości zapachowej w ul. Ściegiennego.

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. wezwało pisemnie Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. Grupa PGU do przepięcia Pawilonu Edward do kanalizacji sanitarnej znajdującej się w pobliżu ww. budynku.

Dodatkowo informuję, że Miasto Jelenia Góra pismem z dnia 12.10.2016 r. nr GK.7021.3.94.2016 skierowało do Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o. Grupa PGU wezwanie do niezwłocznego przepięcia Pawilonu Edward do sieci kanalizacji sanitarnej.

Z powierzeniem

Z up. PREZYDENTA MIASTA
JELENIJ GÓRY
Jerzy Łuźniak
Zastępca Prezydenta Miasta

Do wiadomości:

1. Pan Leszek Wrotniewski Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Wydział Organizacyjny i Kadr.
3. aa.

Sprawę prowadził:
Marta Małeńska
tel.: 75 75 46 241

Urząd Miasta Jelenia Góra
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 75 46 220
fax: +48 75 75 46 396
e-mail: wgk_um@jeleniagora.pl