


Klimatyzator typu Split

Jednostka wewnętrzna ze sterownikiem przewodowym
Wydajność chłodnicza min 2,0kW, max - 2,5 kW
Podłączenie cieczy / gaz - \varnothing 6,35 mm / \varnothing 9,5 mm
Jednostka zewnętrzna usytuowana na dachu budynku
Jednostka wewnętrzna ze sterownikiem przewodowym
Instalacji klimatyzatora - jednostka naścienna



LUK MEDIA PROJEKT
mgr inż. Joanna Szpiniek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wąbrzych

Projektant:	mgr. inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08			Data: 08.2015r.
Asystent:					Stadium: PW
Zadanie:	Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Okrzei 10 w Jeleniej Górze (działka nr 19/6 obręb nr 0028, 28NE)				
Investor:	Urząd Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra				Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT PIWNIC I PARTERU – INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ				Nr rys.: 9

Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przenoszony, uzupełniany lub odtworzony komunikatami, bez pisemnej zgody firmy projektowej.