



Jelenia Góra 2017-02-23
OK.003.387.2017.VII

BIURO RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY	
Wpłynęło: 27-02-2017 roku	
Załączniki	Podpis

46/17

Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry
Pan Leszek Wrotniewski

Szanowny Panie Przewodniczący

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 15 lutego 2017 roku dotyczącą odtworzenia nawierzchni chodników przy ulicy Żłotniczej (roboty instalacyjne, Inwestor PWiK Wodnik Sp. z o.o.) informuję, że w dniu 21 lutego 2017 roku pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze wraz z przedstawicielem wykonawcy robót dokonali kontroli wykonanych robót, gdzie potwierdzono podniesienie nawierzchni bitumicznej chodnika na całej długości prowadzonych prac. Na miejscu wezwano wykonawcę do wymiany podbudowy i ponownego ułożenia nawierzchni bitumicznej do dnia 31 maja 2017 roku. Ponadto Zarząd Dróg w protokole odbioru robót będzie również żądał dokumentu potwierdzającego prawidłowe zagęszczenie i nośność gruntu.

Z powiieniem

Z up. PREZYDENTA MIASTA
JELENIEJ GÓRY

Jerzy Łasicki
Zastępca Prezydenta Miasta

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry Pan Leszek Wrotniewski.
3. Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Organizacyjny i Kadr.
4. a/a MZDiM.